


О результате проверок в 2017 году ГБОУ ООШ № 21 органами Роспотребнадзора и о мерах принятых образовательными учреждениями для устранения нарушений,

В 2017 году в ГБОУ ООШ № 21 была проведена 1 проверка. В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком	Выявленные нарушения	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений
1.	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.П. ДОЛГОВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧАПАЕВСК	Предписание № 22-05-207 от 28.08.2017 года	<p>Провести ремонт помещений спортивного зала, производственных и складских помещений пищеблока в соответствии с требованиями п. 4.28. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p> <p>Учебные помещения начальных классов, лаборантские, кабинеты химии, физики, рисования, биологии оборудовать умывальными раковинами в соответствии с требованиями 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические</p>	<p>По предписанию направлены письма на имя Главы г.о Чапаевск и руководителю Юго-Западного управления Самарской области № 103 от 25.09.17, № 101 от 25.09.17, № 82 от 07.08.17, № 63 от 07.06.17, №83 от 07.08.17.</p>

			<p>требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».</p> <p>Два учебных кабинета начальных классов оборудовать школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости в соответствии с требованиями 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»</p> <p>Обеспечить ограждение территории образовательного учреждения в соответствии с требованиями п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"</p>	
--	--	--	---	--



Директор

Бодрова С.С.